



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Oleśno
sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl http://www.psse.olesno.info.pl

NP
Gas
Czerwinski

HK.4460.11.2.2019.KW

W P Ł Y N Ę Ł O
Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu
data 11 KWI. 2019
nr dz. 2594
znak
ilość załączników 08

Oleśno, dn. 10 kwietnia 2019r.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
ul. Piastowska 25
46-380 Dobrodzień**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 05.04.2019r, nr 110/W/N/OK/19 i 111/W/N/OK/19 pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu ul. Oleska, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie z w/w wodociągu sieciowego.

W dniu 01.04.2019r. pobrano do badań 2 próbki wody z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu, gdzie miejscami pobierania próbek były: Dobrodzień ul. Opolska 127 (pomieszczenie gospodarcze - umywalka), Dobrodzień ul. Parkowa 5 (kuchnia - zlew) oraz jedną próbkę wody z punktu: SUW (woda uzdatniona).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie
Kierownik Oddziału
HIGIENY KOMUNALNEJ
DL
mgr inż. Dawid Świderski

Załączniki (dla ZGKiM w Dobrodzieniu):

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.11.2.2019.KW
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody od nr 109/W/N/OK/19 do nr 111/W/N/OK/19

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrodzienia, 46-380 Dobrodzień Plac Wolności 1
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)