



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

WP
Ref Roz Gos
ll

Olesno 09 maja 2017r.

HK.4460.11.3.2017.DŚ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
ul. Piastowska 25 46-380 Dobrodzień

Okresowa ocena jakości wody

W P Ł Y N Ę Ł O
Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu
data 10 MAJ 2017
nr dz. 2248
znak
ilość załączników 01

Na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań wody z dnia 14.04.2017r. nr 124/W/N/OK/17, 125/W/N/OK/17, 126/W/N/OK/17 pochodzącej z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu (protokół z dnia 10.04.2017r. nr HK.4460.11.3.2017.DŚ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie woda z w/w wodociągu sieciowego odpowiada wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny analizując sprawozdania z badań wody informuje, że w badanych próbkach wody nadal utrzymuje się podwyższony poziom azotanów :

1. SUW , woda uzdatniona - 51,22 mg/INO₃ (przy poziomie ufności - 3,08)
2. Dobrodzień ul. Opolska 127 - 51,66 mg/INO₃ (przy poziomie ufności - 3,11)
3. Dobrodzień ul. Parkowa 5 - 50,32 mg/INO₃ (przy poziomie ufności - 3,03)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zwraca się z prośbą o informację na jakim etapie obecnie prowadzone są prace na Stacji Uzdatniania Wody w Hadasikach mające na celu obniżenie poziomu azotanów na Stacji Uzdatniania Wody w Dobrodzieniu

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Jolanta Bala
mgr inż. Jolanta Bala

Sprawę prowadzi :

Dawid Świdorski Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki (dla ZGKiM w Dobrodzieniu):

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.11.3.2017.DŚ
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody nr 124/W/N/OK/17, 125/W/N/OK/17, 126/W/N/OK/17

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrodzienia 46-380 Dobrodzień Plac Wolności 1
2. a/a