



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

WP  
P. Gas  
ca-111A

HK.4460.11.1.2020.KW

Olesno, dn. 03 marca 2020r.

W P L Y N Ę Ł O  
Sekretariat Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu  
data ..... 05 MAR. 2020  
nr dz. 11922  
znak .....  
ilość załączników .....

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Piastowska 25  
46-380 Dobrodzień

## Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z póź. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 11.02.2020r., 13.02.2020r. i 20.02.2020r. nr 540/02/2020/M/1, nr 540/02/2020/F/1, nr 541/02/2020/M/1, nr 541/02/2020/F/1 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

### stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 07.02.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Dobrodzieniu. Miejscami pobierania próbek były: Dobrodzień ul. Piastowska 25, Dobrodzień ul. Opolska 127

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny w Oleśnie  
mgr inż. Izabela Pietrzak

### Otrzymuje:

1. Adresat

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
2. a/a

### Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)