



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

WP
p. Gas
[signature]

HK.4460.10.1.2020.KW

W P L Y N Ę Ł O
Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu

data 05-MAR-2020
ur. dz. 1421
znak
ilość załączników

Olesno, dn. 03 marca 2020r.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
ul. Piastowska 25
46-380 Dobrodzień**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z póź. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 11.02.2020r., 13.02.2020r. i 21.02.2020r. nr 544/02/2020/M/1, nr 544/02/2020/F/1, nr 545/02/2020/M/1, nr 545/02/2020/F/1 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu „Hadasiki” ul. Lubliniecka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 07.02.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dobrodzieniu pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Dobrodzieniu „Hadasiki” ul. Lubliniecka. Miejscami pobierania próbek były: Przepompownia Rzędowice i Szemrowice ul. Wiejska 2

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Po przeprowadzonych badaniach wody pobranej w punkcie: Szemrowice ul. Wiejska 2 stwierdzono niski poziom magnezu - 4,6 mg/l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) zalecana wartość magnezu w wodzie do spożycia powinna znajdować się w przedziale 7-125 mg/l. Ponieważ poziom magnezu poniżej dopuszczalnej wartości nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowiązku uzupełniania jego minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak