



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

WP  
P. Gąs  
*[Signature]*

HK.4460.11.2.2020.KW

<b>W P L Y N E Ł O</b>	
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu	
data	07 WRZ. 2020
nr dz.	6888
znak	
ilość kopii	1

Olesno, dn. 03 września 2020r.

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Piastowska 25  
46-380 Dobrodzień**

### Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie


po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 21.07.2020r. nr 244/W/N/OK/20 (oprócz parametru azotany) i nr 245/W/N/OK/20 (oprócz parametru azotany) pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz sprawozdań z badań próbek wody z dnia 07.08.2020r. nr 279/W/S/OK/20 i nr 280/W/S/OK/20 oraz z dnia 28.08.2020r. nr 333/W/S/OK/20 i nr 334/W/S/OK/20 pobranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

### stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 15.07.2020r. pobrano do badań 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Dobrodzieniu z punktów czerpalnych u konsumenta. Miejskami pobierania próbek były: Dobrodzień ul. Opolska 127 (pomieszczenie gospodarcze – umywalka), Dobrodzień ul. Parkowa 5 (kuchnia – zlew). Ponadto pobrano jedną próbkę wody z punktu: SUW – woda uzdatniona. W badanych punktach na sieci stwierdzono podwyższony poziom azotanów (Dobrodzień, ul. Opolska 127 - 52,32 mg/l, Dobrodzień ul. Parkowa 5 - 51,70 mg/l). W dniu 04.08.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobrał 2 próbki wody do badań z punktu: Dobrodzień, ul. Opolska 127 i Dobrodzień ul. Parkowa 5 celem sprawdzenia poziomu azotanów. W/w punktach stwierdzono nadal niewielkie przekroczenie poziomu azotanów (Dobrodzień, ul. Opolska 127 – 50,36 mg/l, Dobrodzień ul. Parkowa 5 – 50,50 mg/l). W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w dniu 26.08.2020r. pobrał kolejne 2 próbki wody do badań, które wykazały poziom azotanów na dopuszczalnym poziomie (Dobrodzień, ul. Opolska 127 – 48,15 mg/l; Dobrodzień ul. Parkowa 5 – 49,60 mg/l)

W związku z powyższym po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny w Oleśnie  
  
mgr inż. Izabela Pietrzak

**Załączniki:** (dla ZGKiM w Dobrodzieniu)

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.11.2.2020.KW
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody od nr 243/W/N/OK/20 do nr 245/W/N/OK/20

**Otrzymaie:**

1. Adresat

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Dobrodzienia, 46-380 Dobrodzień Plac Wolności 1
2. a/a

**Sprawę prowadzi:**

Kamila Węglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)