



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Oleśno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-olesno

WP  
p. Lizosi  
wew H

Oleśno, dn. 19 lipca 2022r.

HK.90820.12.3.2022.KW

<b>WPLYNEŁO</b>	
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu	
data	2022-07-21
nr dz.	6969
znak	
ilość załączników	1

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej**  
ul. Piastowska 25  
46-380 Dobrodzień

## Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z póź. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 30.06.2022r. nr Ł/0/05/2022/811/FM/3 i nr Ł/0/05/2022/811/FM/6 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Bzinicy, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

### stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 20.06.2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Bzinicy. Miejscem pobierania próbki były: Bzinica Stara, ul. Główna 20, Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 16A

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbki wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny w Oleśnie  
  
mgr inż. Izabela Pietrzak

### Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrodzienia, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1

### Sporządził:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)